



Szpital akredytowany



„...Twoje zdrowie jest dla nas ważne...”

Poddębice, dn. 13.04.2021 r.

**Wszyscy zainteresowani
postępowaniem**

PCZ/ZP/ /2021

Dotyczy: „Dostawy gazów medycznych i technicznych napełnianie i dzierżawa butli oraz zbiornika ciekłego tlenu dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”.

PCZ/ZP/3330/2/2021

**Odpowiedzi na pytania
oraz informacja o modyfikacji zapisów ogłoszenia i SWZ**

Zgodnie z art. 284 ust. 1, art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn zm.) „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia na „Dostawy gazów medycznych i technicznych, napełnianie i dzierżawa butli oraz zbiornika ciekłego tlenu dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:

Pytanie 1. W punkcie 3 paragrafu 6 SWZ do postępowania nr PCZ/ZP/3330/2/2021 zamawiający zapisał wymóg, w którym w przypadku awarii zbiornika Wykonawca ma zapewnić inne urządzenie do przechowywania tlenu medycznego ciekłego na czas naprawy zbiornika, w terminie 24 godzin liczonych od chwili zgłoszenia awarii wad/uszkodzeń zbiornika na tlen medyczny ciekły.

Zgodnie z normą ISO nr 7396 szpital musi posiadać trzy niezależne źródła zasilania w tlen (główne źródło: zbiornik, rezerwowo: stacja rozprężania, w której lewa rampa to źródło rezerwowe, a prawa rampa to źródło awaryjne) uprzejmie proszę o usunięcie ww. zapisu, Państwa Palcówka również spełnia te wymogi).

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy par. 6 pkt 3 Wzoru umowy – Załącznik nr 5 do SWZ, na następujący: „W przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewnia inne urządzenie do przechowywania tlenu medycznego ciekłego na czas naprawy zbiornika.”

Pytanie 2. Pakiet nr 2 poz. 10: Prosimy o dopuszczenie możliwości zaofiarowania argonu o czystości 5.0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaofiarowanie argonu o czystości 5.0 w zawiązku z czym modyfikuje zapisy SWZ oraz Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy.

Na podstawie art. 286 ust. 1 oraz art. 286 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje zapisy ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin:

- składania ofert na 19.04.2021 r.
- otwarcia ofert na 19.04.2021 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy:

- ogłoszenia o zamówieniu
- Specyfikacji Warunków Zamówienia
- Wzoru umowy – Załącznik nr 5 do SWZ

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55

www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000384815

REGON 101075971; NIP 8281409238; Kapitał założycielski 2 258 200,00 PLN

RACHUNEK BANKOWY: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK

nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

W związku z powyższym zapisy SWZ przyjmują następujące brzmienie:

➤ **Rozdział XIII SWZ:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi złącznikami należy złożyć w terminie do dnia **19.04.2021 r., do godz. 10:00.**
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.04.2021 r., o godzinie 11:00.**

➤ **Rozdział XI SWZ:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 18.05.2021 r.**

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.